

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. CE-ZSTV-005-13

na výrobek:

Dřevěné dveře vchodové, typ EURO IV-78

žadatel:

A G Á T s.r.o.

Chuchelna 327, 513 01 Semily

IČ: 45536864

výrobce:

A G Á T s.r.o.

Chuchelna 327, 513 01 Semily

IČ: 45536864

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C2 - jednokřídlové typy dveří
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 1A - jednokřídlové typy dveří
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	Bez uvolňování nebezpečných látek
Únosnost bezpečnostních zařízení	ČSN EN 14351-1+A1	npd
Akustické vlastnosti	Deklarovaná hodnota	npd
Součinitel prostupu tepla U_w	Deklarovaná hodnota	$U_D = 0,87 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - dveře ze smrkového řeziva se sklem $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ a s rámečkem TGI-Spacer (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$) $U_D = 0,88 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ - dveře ze smrkového řeziva s dveřní výplní $U_p=0,64 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ (plocha $\leq 3,6 \text{ m}^2$)
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 3 - jednokřídlové typy dveří

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-083-10 vydaného dne 01.07.2010 AZL č. 1030.1 – MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304, Protokolu o posouzení nebezpečných látek č. NL-060-10 vydaného dne 01.07.2010 Notifikovanou osobou č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304 a Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. U-001-13 vydaného dne 16.08.2013 Oznámeným subjektem č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304.

Na základě výše uvedených protokolů byl vystaven Protokol o určení typu výrobku na základě zkoušek typu podle ČSN EN 14351-1+A1 č. 1389-CPR-001-13 vydaný dne 16.08.2013 Oznámeným subjektem č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

Datum vydání: 21. srpna 2013

Platnost do: 21. srpna 2018



STV

Ing. Miroslav Zapletal
vedoucí Zkušebny STV